

# Vplyv MO34 na životné prostredie



## Vypúšťanie vycistených odpadových vôd

Parameter	Jednotka	Hodnota za mesiac	Povolená hodnota za rok	Plnenie limitu v %
Množstvo vypustenej vody z ČOV za 11/2018	m <sup>3</sup>	1 893		
Celkové množstvo vypustenej vody z ČOV od začiatku roka	m <sup>3</sup>	20 604	41 000	50,25 %

Parameter	Jednotka	Namerané	Povolené hodnoty	Plnenie limitu v %
CHSK <sub>Cr</sub>	mg/l	94	90	104,44 %
Nerozpustené látky	mg/l	<10	30	<33,33 %
BSK <sub>5</sub>	mg/l	6,3	20	31,50 %

Limity sú predpísané v platnom rozhodnutí Okresného úradu v Nitre č.OU-NR-OSZP2-2016/002855, koncentračné hodnoty sú v zmysle rozhodnutia stanovované z 2-hodinovej zlievanej vzorky 4 x ročne.

## Emisie vypúšťané z plynových kotolní prevádzkového areálu MO34

Ukazovateľ	Hodnota	Povolená hodnota
Tuhé znečisťujúce látky	7,050 kg	*
SO <sub>2</sub>	0,846 kg	*
NO <sub>x</sub>	137,469 kg	*
CO	55,516 kg	*
Celkový organický uhlík	9,253 kg	*
Množstvo spotrebovaného plynu	92 759 m <sup>3</sup>	*

## Produkcia nebezpečných odpadov

Skutočnosť od začiatku roka: 47,730 t

	Povolená hodnota za rok	Plnenie limitu v %	
z toho:			
- z činnosti závodu MO34	25,441 t	4 000 t	0,64 %
- z činnosti dodávateľov v MO34	22,289 t	*	*