

Vplyv MO34 na životné prostredie



Vypúšťanie vycistených odpadových vôd

| Parameter | Jednotka | Hodnota za mesiac | Povolená hodnota za rok | Plnenie limitu v % |
|---|----------------|-------------------|-------------------------|--------------------|
| Množstvo vypustenej vody z ČOV za 5/2019 | m ³ | 3 699 | | |
| Celkové množstvo vypustenej vody z ČOV od začiatku roka | m ³ | 11 908 | 41 000 | 29,04 % |

| Parameter | Jednotka | Namerané | Povolené hodnoty | Plnenie limitu v % |
|--------------------|----------|----------|------------------|--------------------|
| CHSK _{Cr} | mg/l | 43 | 90 | 47,78 % |
| Nerozpustené látky | mg/l | <10 | 30 | <33,33 % |
| BSK ₅ | mg/l | 3,6 | 20 | 18 % |

Limity sú predpísané v platnom rozhodnutí Okresného úradu v Nitre č.OU-NR-OSZP2-2016/002855, koncentračné hodnoty sú v zmysle rozhodnutia stanovované z 2-hodinovej zlievanej vzorky 4 x ročne.

Emisie vypúšťané z plynových kotolní prevádzkového areálu MO34

| Ukazovateľ | Hodnota | Povolená hodnota |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| Tuhé znečisťujúce látky | 1,339 kg | * |
| SO ₂ | 0,161 kg | * |
| NO _x | 26,102 kg | * |
| CO | 10,541 kg | * |
| Celkový organický uhlík | 1,757 kg | * |
| Množstvo spotrebovaného plynu | 17 613 m ³ | * |

Produkcia nebezpečných odpadov

Skutočnosť od začiatku roka: 13,169 t

| | Povolená hodnota za rok | Plnenie limitu v % | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------|--------|
| z toho: | | | |
| - z činnosti závodu MO34 | 1,999 t | 4 000 t | 0,05 % |
| - z činnosti dodávateľov v MO34 | 11,170 t | * | * |