

Vplyv MO34 na životné prostredie



Vypúšťanie vycistených odpadových vôd

Parameter	Jednotka	Hodnota za mesiac	Povolená hodnota za rok	Plnenie limitu v %
Množstvo vypustenej vody z ČOV za 7/2019	m ³	1 902		
Celkové množstvo vypustenej vody z ČOV od začiatku roka	m ³	15 516	41 000	37,84 %

Parameter	Jednotka	Namerané	Povolené hodnoty	Plnenie limitu v %
CHSK _{Cr}	mg/l	43	90	47,78 %
Nerozpustené látky	mg/l	<10	30	<33,33 %
BSK ₅	mg/l	2,5	20	11 %

Limity sú predpísané v platnom rozhodnutí Okresného úradu v Nitre č.OU-NR-OSZP2-2016/002855, koncentračné hodnoty sú v zmysle rozhodnutia stanovované z 2-hodinovej zlievanej vzorky 4 x ročne.

Emisie vypúšťané z plynových kotolní prevádzkového areálu MO34

Ukazovateľ	Hodnota	Povolená hodnota
Tuhé znečisťujúce látky	0,462 kg	*
SO ₂	0,055 kg	*
NO _x	9,012 kg	*
CO	3,639 kg	*
Celkový organický uhlík	0,607 kg	*
Množstvo spotrebovaného plynu	6 081 m ³	*

Produkcia nebezpečných odpadov

Skutočnosť od začiatku roka: 37,244 t

	Povolená hodnota za rok	Plnenie limitu v %
z toho:		
- z činnosti závodu MO34	4 000 t	0,41 %
- z činnosti dodávateľov v MO34	*	*