

Vplyv MO34 na životné prostredie



Vypúšťanie vyčistených odpadových vôd

Parameter	Jednotka	Hodnota za mesiac	Povolená hodnota za rok	Plnenie limitu v %
Množstvo vypustenej vody z ČOV za 10/2019	m ³	1 601		
Celkové množstvo vypustenej vody z ČOV od začiatku roka	m ³	19 494	41 000	47,55 %

Parameter	Jednotka	Namerané	Povolené hodnoty	Plnenie limitu v %
CHSK _{Cr}	mg/l	*	90	* %
Nerozpustené látky	mg/l	*	30	* %
BSK ₅	mg/l	*	20	* %

Limity sú predpísané v platnom rozhodnutí Okresného úradu v Nitre č.OU-NR-OSZP2-2016/002855, koncentračné hodnoty sú v zmysle rozhodnutia stanovované z 2-hodinovej zlievanej vzorky 4 x ročne.

Emisie vypúšťané z plynových kotolní prevádzkového areálu MO34

Ukazovateľ	Hodnota	Povolená hodnota
Tuhé znečisťujúce látky	2,969 kg	*
SO ₂	0,356 kg	*
NO _x	57,903 kg	*
CO	23,384 kg	*
Celkový organický uhlík	3,897 kg	*
Množstvo spotrebovaného plynu	39 071 m ³	*

Produkcia nebezpečných odpadov

Skutočnosť od začiatku roka: 45,579 t

		Povolená hodnota za rok	Plnenie limitu v %
z toho:			
- z činnosti závodu MO34	16,703 t	4 000 t	0,42 %
- z činnosti dodávateľov v MO34	28,876 t	*	*