

Vplyv MO34 na životné prostredie



Vypúšťanie vycistených odpadových vôd

Parameter	Jednotka	Hodnota za mesiac	Povolená hodnota za rok	Plnenie limitu v %
Množstvo vypustenej vody z ČOV za 11/2019	m ³	2 625		
Celkové množstvo vypustenej vody z ČOV od začiatku roka	m ³	22 191	41 000	53,95 %

Parameter	Jednotka	Namerané	Povolené hodnoty	Plnenie limitu v %
CHSK _{Cr}	mg/l	29	90	32,22 %
Nerozpustené látky	mg/l	10	30	33,33 %
BSK ₅	mg/l	1,4	20	7 %

Limity sú predpísané v platnom rozhodnutí Okresného úradu v Nitre č.OU-NR-OSZP2-2016/002855, koncentračné hodnoty sú v zmysle rozhodnutia stanovované z 2-hodinovej zlievanej vzorky 4 x ročne.

Emisie vypúšťané z plynových kotolní prevádzkového areálu MO34

Ukazovateľ	Hodnota	Povolená hodnota
Tuhé znečisťujúce látky	7,140 kg	*
SO ₂	0,857 kg	*
NO _x	139,229 kg	*
CO	56,227 kg	*
Celkový organický uhlík	9,371 kg	*
Množstvo spotrebovaného plynu	93 947 m ³	*

Produkcia nebezpečných odpadov

Skutočnosť od začiatku roka: 55,702 t

		Povolená hodnota za rok	Plnenie limitu v %
z toho:			
- z činnosti závodu MO34	25,046 t	4 000 t	0,63 %
- z činnosti dodávateľov v MO34	30,656 t	*	*